ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

Παραλιακή οδός

πεζόδρομιο

άσφαλτος

τοιχείο

βότσαλο

ακτογραμμή

πράσινο

πλακόστρωτο

μπετόν

2/Κ

1/Π

ΦΑΡΟΣ No 1

ΦΑΡΟΣ No 2
Cu 1x25mm²

ΠΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
xΙΕ-Cu Ø20x3000mm
ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 1x70mm² ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Ø50mm

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ "ΓΠ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ" ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ IP-65

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΦ ΠΑΡΟΧΗ No 8, ΙΣΧΥΟΣ 135 KVA-200A
380/220V, 50Hz

ΚΥΚΛΩΜΑ Κ3 (PILLARS ΠΛ-01 ΕΩΣ ΠΛ-11)
J1VV-R 3x70+35mm²+Cu 1x35mm²
ΚΥΚΛΩΜΑ Κ4 ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΟΥ No1
J1VV-R 2x10mm²+Cu 1x25mm²
ΚΥΚΛΩΜΑ Κ6 ΠΚ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
J1VV-R 5x6mm² (ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΝΑΚΑ)
ΚΥΚΛΩΜΑ Φ2 ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
J1VV-R 4x10mm²+Cu 1x25mm²
ΟΔΕΥΣΗ 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 4 ΣΩΛΗΝΩΝ
ΡΕ Ø90mm ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ø200mm
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.8m (ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ)

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΠΚ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-65

ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΗ 380/220V 50Hz
ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 4x1χ120mm²+Cu 1x70mm²

ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 1ton

ΔΕΣΤΡΕΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 5t/10m

ΑΡΜΟΣ ΑΝΤΔΟΜΗΣ Φ ΣΤΗΛΕΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ

ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΓΟΥΙΚΕΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ No 2)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ No 2)

ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 500x500x5mm
ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ No 1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ
ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ No 1

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛ. Φ2) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.3x0.3m, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.8m ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 300x300mm (ΤΥΠΙΚΟ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.80mx0.80m ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.80m ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 600x600mm (ΤΥΠΙΚΟ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΛΛΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΤΥΠΙΚΟ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩ/ΗΝΩΣΕΩΝ 0.8x0.8m, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.8m ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 600x600mm (ΤΥΠΙΚΟ)

ΠΛ-01 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-02 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-03 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-04 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-05 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-06 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-07 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-08 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-09 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-13 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-14 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-15 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-16 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-17 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-18 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-19 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-20 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ
ΠΛ-21 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ
ΠΛ-22 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ
ΠΛ-23 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ
ΠΛ-24 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ
ΠΛ-25 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ

6x(I) 6x(IV) 5x(I) 53x(I) 4x(V) 6x(IV) 10x(IV) 8x(III) 9x(II) 9x(VI)

S4 1.414 S3 1.268 T1 1.741 T2 1.923

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΟΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.80mx0.80m ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.80m ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ 600x600mm
- ΠΙΛΛΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
- ΠΛ-02 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4x1Φ — ΠΙΛΛΑΡ "ΠΛ-02" ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ "Α" ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ, IP-67, 3Ph+E 16A-230V
- ΠΛ-25 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2x1Φ 2x3Φ — ΠΙΛΛΑΡ "ΠΛ-25" ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ "Β" ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ, IP-67, 2Ph+E 16A-230V ΚΑΙ 2 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ, IP-67, 4Ph+E, 32A, 400/230V
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ IP-65
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 109Watt (neutral white, 4000K) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟ ΥΨΟΥΣ 4m, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PHILIPS City Spirit MONTEFO Street LED
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.30mx0.30m ΣΕ ΒΑΘΟΣ 0.80m ΜΕ ΔΙΠΛΟ Κ ΚΑΠΑΚΙ 300x300mm.
- Φ1 Φ2 — ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Φ1, Φ2
- K1 K2 — ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΛΛΑΡΙ ΣΚΑΦΩΝ
- R — ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΣΗ "R" ΣΦ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
- ΓΕΙΩΣΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
- G — ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Cu 500x500x5mm
- ΦΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

Α/Α ΤΡΟΠ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΗΜΕΡΟΜ.	ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΤΡΟΠ.	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
1046	ΗΛ. 01	0	1:250	ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΣΤΜΠΑΡΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΠΛΟΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 57388
ΑΦΜ: 045482080 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΕΩ 10ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 111 46
ΤΗΛ. 210 2139600 - FAX: 210 2139661

-ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
-ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
-ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΘΩΜΑΣ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
-ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΣΠΕ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 13, 15561 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-7295761, fax 210-7243358, e-mail: sandrianis@tritonisa.gr

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ. 41093/10866/1070
Απόφαση της ΔΙΤΕΠΕΣ
ΣΑΔΑ: 6ΗΜ3ΟΡΛΗ-ΧΓΛ