ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

Παραλιακή οδός

πεζόδρομιο

άσφαλτος

τοιχείο

βότσαλα

ακτογραμμή

S4
1.414

S3
1.268

T2
1.923

6

7

1/Π

2/Κ

μπετόν

πλακόστρωτο

πράσινο

δρόμος

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΤ

Ζ

Η

Ε

Δ

Θ

Ι

Κ

Β

Α

ΑΡΜΟΣ ΑΝΔΟΔΟΜΗΣ /ΒΣΤΗΛΕΣ

ΔΕΣΤΡΕΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8t/10m

ΔΕΣΤΡΕΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 10t/10m

ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ /10m

ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

HDPE Ø63, 16atm

HDPE Ø90, 16atm

HDPE Ø110, 16atm

Π.Σ.

Π.Φ.

4x(V)

6x(IV)

6x(I)

5x(I)

53x(I)

10x(IV)

8x(III)

9x(II)

9x(VI)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
45m³/h ΣΕ 6.5 bar

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΓΚΟΥ 23m³

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΟ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HDPE SDR11 (PN16)
- Π.Φ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΤΡΕΒΙΡΑ) 1 3/4" ΜΗΚΟΥΣ 25m ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
- Π.Σ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΦΡΟΓΟΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 25 LIt. ΚΑΙ 1 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO_2 12kg
- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 25kg
- ΔΙΔΥΜΟ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ DN100 X DN65 X DN65
- ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
- ΣΧΡΕ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΝΑΣ 25m ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΦ

Α/Α ΤΡΟΠ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η	ΗΜΕΡΟΜ.	ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ :

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΤΡΟΠ.	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
1046	ΠΥ. 01	0	1:250	ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΣΤΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

-ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
-ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
-ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΘΩΜΑΣ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
-ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΤΧ. ΠΑΕΠΕ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ.ΜΗΤΡΟΟΥ 57838
ΑΦΜ: 045462080 / ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΕΕ 109 - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΤΚ 111 46
ΤΗΛ. 210 2139600 - FAX: 210 2139661

ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 13, 15561 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-7295761, fax 210-7243358, e-mail: sandrianis@tritonsa.gr

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ	ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ		ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. 91043/1388/10-10-2016 Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΣΕ ΣΑΔΑ: 6Π30ΩΛΗ-ΧΓΠ